

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt: Brandmanschett i C-serien

Användning: Brandgenomföring för rör

ETA-dokumentet: ETA-20/0260 (15/3 2023)

Brandklass: EI 60 - EI 120

Förväntad livslängd: 25 år

Brandmanschett i C-serien installeras på båda sidorna av väggkonstruktionen in i konstruktion i ett hål av rätt storlek (se tabell nedan).


Springan mellan konstruktion och flödesrör samt mellan konstruktion och manschetten fogas med akrylmassa.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringskraven framgår av detaljritningarna.

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek (Ø) (montering in i konstruktion)
C 16-32	16-32 mm	42-45 mm
C 25-50	25-50 mm (32 mm **)	63-66 mm
C 50-80	50-80 mm (50 mm **)	96-99 mm
C 80-110	80-110 mm (75 mm **)	132-135 mm
C 110-125	110-125 mm (110 mm **)	150-153 mm

*Kontrollera det största godkända röret på sidorna i detta dokument
 **) Också ovanpå plaströrs muff*

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR
 a_2 -mått: Avståndet mellan genomföringarna.



Obs!

- Den brännbara ljudisoleringen (max 3,5 mm) enligt rörtillverkarens instruktioner kan ledas genom konstruktionen och manschetten. Tänk på den totala ytterdiametern när du väljer en manschett