ALMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek-genomföring i D2-serien.
Användning:	Brandgenomföring för rör och kablar i ett borrat hål i skivkonstruktion
ETA-dokumentet:	ETA-12/0045 (15/3 2023)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering Rw:	Påverkning i jämförelse med ogenomtränglig konstruktion 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Genomföringen monteras i ett hål av rätt diameter. Fogen mellan genomföringen och konstruktionen samt rot av rör/kabel kittas med akryl eller tätas med Sewatek-gummiflänsen.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringskraven framgår av detaljritningarna.

Produkt	Hålstorlek (Ø)	Genomgående rör (Ø)
D2-40	40 - 43 mm	8 - 22 mm
D2-60	60 - 63 mm	23 - 40 mm
D2-75	75 - 78 mm	41 - 54 mm
D2-90	90 - 93 mm	55 - 64 mm



D2-genomföringen
fästas med minst tre skruvar
(min. 3.7 x 32 mm)

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

a_2: Avstånd mellan genomföringsrör.



Obs!
- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.