

Sewatek-tuotteiden huolto-ohje

Tämä huolto-ohje koskee Sewatek-läpivientiputkea, S-, H-, D-, D2- ja C-sarjaa sekä SWT-105 paloakryyilia ja SWT-125 grafiittimassaa.

Ennakoitu käyttöikä

Sewatek-tuotteiden ennakoitu käyttöikä on ETA-asiakirjojen 12/0045, 15/0411 ja 20/0260 mukaan 25 vuotta. Ennakoidun käyttöiän ei ole tarkoitus olla lupaus tuotteen toimivuudesta eikä ehdoton uusimisajankohta, vaan ohjata tuotevalintavaiheessa.

Käyttöikään vaikuttavat kriittiset tekijät

Ennakoitu käyttöikä toteutuu ja ylittyy todennäköisimmin, kun asennus ja asennusta edeltävä tuotteiden säilytys on tehty valmistajan ohjeen mukaisesti.

Sewatek-läpivientiputken sekä S-, H-, D-, D2- sekä C-sarjan tuotteiden yhteydessä vaaditaan useimmiten läpiviennin tiivistys akryylimassalla. Massalle ei aseteta paloluokitusvaatimuksia, mutta käyttöön tulee valita tuote, joka säilyttää elastisuutensa vanhetessaan.

Talotekniikan lisäykset ja muutokset

Jos läpivientien yhteyteen lisätään uutta talotekniikkaa, tulee niiden läpivienneistä huolehtia asennusohjeiden mukaisesti. Myös putkia tai kaapeleita vaihdettaessa tulee varmistaa, ettei vahingossa vaurioiteta olemassa olevia palokatkoja.

Vaurioituneen Sewatek-palokatkon korjaaminen

Sewatek-valmisläpiviennin ulkopuolinen akryylikittaus voidaan korvata helposti. Muista vaurioista suosittelemme olemaan yhteydessä Sewatekin asiakaspalveluun, josta saa tarkemmat korjausohjeet.

Tarkastus- ja huoltoväli

Suosittelemme Sewatek-läpivienneille silmämääräistä tarkastusta noin viiden vuoden välein tai viimeistään 25 vuoden jälkeen. Mikäli läpiviennissä ei havaita vaurioita tai muutoksia, ei sille tarvitse tehdä mitään.

Lisätiedot

Sewatek Oy
019-687 7080
sewatek@sewatek.fi

